



AdPoS

Advanced Power Systems

RacPDU

Wartungsbypass 15 A - 30 A

Der Wartungs-Bypass-Schalter ermöglicht es Ihnen, bei einer USV-Störung oder im Reparatur- bzw. Wartungsfall die an die USV angeschlossenen Geräte weiter zu betreiben. Die enthaltenen Befestigungswinkel ermöglichen eine Montage an Tower- oder Rackmount-USV.



RacPDU-210D



RacPDU-216G

Modell	Nennleistung	Netzeingang (Stecker und Kabellänge)	Anschluss USV-Eingang	Anschluss USV-Ausgang und Länge	Ausgangssteckdosen/ Schutz
RacPDU-115A	120V 1KVA	NEMA 5-15P 3m Kabel	NEMA 5-15P	1x NEMA 5-15P 2m Kabel	8x NEMA 5-15R
RacPDU-120B	120V 2KVA	NEMA 5-20P 3m Kabel	NEMA 5-20P	1x NEMA 5-20P 2m Kabel	4x NEMA 5-15R 4x NEMA 5-20R
RacPDU-130H	120V 3KVA	NEMA L5-30P 3m Kabel	NEMA L5-30P	1x NEMA L5-30P 2m Kabel	6x NEMA 5-20R mit 2x 20A Trennschalter 1x NEMA 5-30R
RacPDU-210D	230V 2KVA	N/A	IEC C14 IEC C14	1x IEC C14 2m Kabel	8x IEC C13 8x IEC C13
RacPDU-216G	230V 3KVA	N/A	IEC C20	1x IEC C20 2m Kabel	2x IEC C19 6x IEC C13
RacPDU-230F	230V 4,5K/6KVA	Klemmen	Steck-Verbindung	Klemmen	Klemmen

Oktober 2017

AdPoS Advanced Power Systems GmbH & Co. KG

Pfaffensee 2 · D-91301 Forchheim

Tel. +49 (0) 91 91 / 70 05 - 0 · Fax +49 (0) 91 91 / 70 05 - 20

info@adpos-ups.de · www.adpos-ups.de



...aus Prinzip sicher