



AdPoS
Advanced Power Systems

Wartungsbypässe für USV-Anlagen

63A/ 125A/ 160A

63A



125A



160A



- Wartungsbypass zur Freischaltung der USV-Anlage bei Wartungs- und Reparaturarbeiten
- Zusätzliche Prüfstellung für USV-Test
- 3 oder 4-polige Trennung
- Einfache Installation



Modell	EBS-63 4-4	EBS-125 4-4	EBS-160 4-4
Nennstrom	63A	125A	160A
Elektrische Daten			
Nennspannung U _e	3x 400V/ N / PE	3x 400V/ N / PE	3x 400V/ N / PE
Isolationsspannung U _i	690V	500V	690V
Stossspannungsfestigkeit U _{imp} (III/3)	6kV		
Nennstrom I _e	63A	125A	160A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom	6kA eff.	25kA eff.	25kA eff.
Nennfrequenz	50/ 60Hz		
Zulässige Kabelquerschnitte X1, X2, X3, X4	2,5 - 50mm ²	2,5 - 50mm ²	10 - 95mm ²
Feindrähtig mit Aderendhülse	2,5 - 35mm ²	2,5 - 35mm ²	10 - 70mm ²
Zulässiger Kabelquerschnitt X5	0,2 - 2,5mm ²	0,2 - 2,5mm ²	0,2 - 2,5mm ²
Max. Absicherung (gL-Charakteristik)	63A	160A	160A
Allgemeine Angaben			
Abmessungen	400x500x200mm (BxHxT)	500x600x300mm (BxHxT)	600x600x400mm (BxHxT)
Farbe	Grau, RAL 7035	Grau, RAL 7035	Grau, RAL 7035
Gewicht	13kg	27kg	47kg
Schutzklasse	IP55	IP55	IP54
Schalterstellungen	Normalbetrieb, Testbetrieb, Bypass		
Best. Nr.	73009	73008	73012

